

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Ihr Unternehmen

1. Anwendungsbereich

Diese Betriebsanweisung gilt für Arbeiten mit Stromerzeugern

2. Gefahren für Mensch und Umwelt



- Stromerzeuger können Abgase erzeugen die zu lebensgefährlichen Situationen führen können
- Stromerzeuger können Stromlasten mit lebensgefährlichen Stromschlägen erzeugen
- Abgasrohre können Verbrennungen auf der Haut erzeugen
- Stromleitungen von Stromerzeugern können bei Kabelbruch / Defekte und unsachgemäße Handlungen schwere körperliche Verletzungen und lebensgefährliche Stromschläge verursachen

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Bedienung nur nach vorheriger Einweisung eines Sachkundigen
- Sichtprüfung vor Inbetriebnahme
- Erdung vor Inbetriebnahme
- Stromerzeuger (Brennstoffe) grundsätzlich im freien Betreiben
- Abgase müssen sicher von Gebäudeöffnungen entfernt sein. (Eindringen von Abgasen sicher verhindern)
- Gebrauchsanweisung des Herstellers beachten
- Betriebskontrolle min. jede voll Stunde
- Betanken der Stromerzeuger gemäß Herstellerangaben
- Überlastung der Geräte und Leitungen vermeiden. (Herstellerangaben)
- PSA tragen (Schuhe, Handschuhe Hitzebeständig, Arbeitskleidung, Schürze bei Betankungen mit Treibstoff, Schutzbrille gewerblich, Gehörschutz ab 85 dbA)
- Funktionskontrolle Notausschalter vor Betrieb prüfen
- Betriebsbuch führen
- Zusammenschalten von mehreren Stromerzeugern nur durch Sachkundige Person



4. Verhalten im Gefahrfall

- Fehlersuche nur an gesicherten (Abgeschaltete Geräte) Stromerzeugern umsetzen
- Defekte Geräte dürfen nicht verwendet werden

5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe



- Ruhe bewahren
- Ersthelfer heranziehen, Erste Hilfe leisten (Eigensicherung beachten)
- **Notruf: 112**
- Unfall melden

6. Instandhaltung; Entsorgung

- Instandsetzung nur durch Fach- und Sachkundiges Personal
- Prüfung durch Sachkundige Person nach Mängel, Instandsetzung und Minimum alle 12 Monate

Datum: 01.01.2018

IMS Services Dienstleistungen

Prüfung nach 12 Monaten
 Änderung bei Bedarf durch IMS Services